

LEGGENDA INTERVENTI

MURATURA1

AG1 : sostituzione dei mattoni assenti.
 CON2 : consolidamento con rifacimento dell'intonaco.
 CON1 : consolidamento della muratura.
 TR1 : trattamento consolidante con soluzione di estere etilico all'acido silicico.
 PU1 : pittura a umido a base di acqua deionizzata e tensioattivo.
 AG2 : stuccatura con malta bastarda e resina acrilica.
 PU2 : rimozione dei muschi e dei depositi organici e lavaggio con acqua desalinizzata.

MURATURA2

PU2 : rimozione dei muschi e dei depositi organici e lavaggio con acqua desalinizzata.
 AG1 : sostituzione dei mattoni assenti.

MURATURA 3

PU2 : rimozione dei muschi e dei depositi organici e lavaggio con acqua desalinizzata.
 AG1 : sostituzione dei mattoni assenti.

INTONACO

PU3 : pittura della superficie da polveri e altri elementi.
 PU4 : asportazione delle formazioni superficiali di efflorescenza.
 PU5 : rimozione degli elementi vegetali infestanti mediante asportazione manuale.
 PU6 : pittura tramite lavaggio a pressione moderata con idropultrice.
 PU7 : rimozione dell'intonaco con apparati meccanici di piccole dimensioni.
 PU8 : pittura con spazzole.
 AG3 : messa in opera di elementi simili agli assenti.
 TR2 : trattamento della superficie muraria con prodotti riaggreganti.
 TR3 : trattamento con dserbanti.
 CON3 : consolidamento con malta di calce per colmare le lacune.
 CON4 : riempimento della lacuna con malta di calce analogica.

APERTURE

TR4 : carteggiamento leggero della superficie.
 TR5 : trattamento con olio di lino crudo e cere naturali.
 TR6 : ipotesi di verniciatura.
 AG4 : sostituzione delle parti mancanti.
 PU9 : utilizzo di pultore mufficida e fungicida.
 PU 10 : pittura a secco mediante l'uso di spazzole rigide.

CANALE DI GRONDA

TR5 : trattamento con olio di lino crudo e cere naturali.
 TR6 : ipotesi di verniciatura.
 PU 12 : pittura a secco mediante l'uso di spazzole rigide.




9,62

5,96

3,34

3,34



EX-OSPEDALE PSICHIATRICO DI ROVIGO

ANALISI DEI MATERIALI E DEL DEGRADO PROSPETTO OVEST scala 1 : 20

LABORATORIO DI RESTAURO
 Emanuela Sorbo - Arch. Leila Signorelli - Arch. Eva Rimondi

Giulia Stella276478
 Silvia Secchiero276534
 Erika Bolzonello276625
 Matteo Pozza276532

I
 - - -
 U
 - - -
 A
 - - -
 V